

Gmina Wojcieszków
Ul. Kościelna 46
21-411 Wojcieszków
ING.271.11.2020.PG

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Wojcieszków”, znak sprawy ING.271.11.2020.PG

W związku z otrzymaniem w dniach 19 i 20 stycznia 2021 r. pytań i wniosków o wyjaśnienie SIWZ w w/w postępowaniu, w po upływie terminu określonego w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843), Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1a i 2 w/w ustawy oraz art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2020) wyjaśnia, co następuje:

Pytania z dnia 19 stycznia 2021r.

Pyt. 1

Czy zamiast odporności RC3 możemy zastosować klasę niżej, czyli RC2. I czy to dotyczy wszystkich okien? Bo w klasie RC2 musi być szyba zewnętrzna co najmniej P4 (antywłamaniowa)

Odp. 1

Zamawiający informuje, że dopuszcza zmniejszenie klasy odporności na włamanie z RC3 na niższą np. RC2, ale z zastosowaniem okuć antywłamaniowych WK-3. Jednocześnie informuje, że każde zastosowane rozwiązanie przez Wykonawcę musi posiadać niezbędne atesty i być dopuszczone do stosowania na rynku.

Pytania z dnia 20 stycznia 2021r.

Pyt. 1

Pytania do Wojcieszkowa jak i Wólki Domaszewskiej: Dokumentacja mówi o wymianie źródeł światła, co w przypadku opraw metalohalogenkowych gdzie wymiana źródeł światła nie wchodzi w rolę? Czy po wymianie źródeł światła należy dokonać pomiarów natężenia oświetlenia? Jeśli tak

to co w przypadku gdy pomiary wyjdą negatywne? Proszę o określenie strumieni świetlnych dla poszczególnych źródeł światła.

Odp. 1

Zamawiający informuje, że istniejące oprawy należy wymieniać zgodnie z tabelą, stanowiącą załącznik do niniejszego wyjaśnienia. Należy przyjąć barwę światła neutralną, temperatura barwowa w przedziale od 3500K do 4500K. Kształt i wymiary lamp będą uzgadniane na etapie realizacji.

Pyt. 2

W dokumentacji projektowej zawarta jest wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w klasie antywłamaniowości RC3. Parametr ten jest stosowany w bardzo rzadkiej grupie okien specjalistycznych. Najczęściej one stosowane są do zakładów karnych, komend policji, itp. instytucji. Dodatkowo koszt zakupu w/w stolarki jest kilkukrotnie wyższy od okien bez klasy RC. W związku z tym koszt całej inwestycji będzie znacznie większy, czasami nawet trzykrotnie od okien tradycyjnych i poza tym dokumenty na te okna ma niewiele firm w Polsce. Czy zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania stolarki okiennej i drzwiowej bez klasy RC, ale z zastosowaniem okuć antywłamaniowych odpowiednikiem WK-3? Okno spełnia te same wymogi tylko zakład produkcyjny nie potrzebuje na nie badań indywidualnych.

Odp. 2

Zamawiający informuje, że dopuszcza zmniejszenie klasy odporności na włamanie z RC3 na niższą np. RC2, ale z zastosowaniem okuć antywłamaniowych WK-3. Jednocześnie informuje, że każde zastosowane rozwiązanie przez Wykonawcę musi posiadać niezbędne atesty i być dopuszczone do stosowania na rynku.

Wójt Gminy Wojcieszków

/-/

Agnieszka Cieślak