

Gmina Wojcieszków
Ul. Kościelna 46
21-411 Wojcieszków
ING.271.11.2020.PG

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Wojcieszków”, znak sprawy ING.271.11.2020.PG

W związku z otrzymaniem w dniach 24 stycznia 2021 r. pytań i wniosków o wyjaśnienie SIWZ w w/w postępowaniu, w po upływie terminu określonego w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843), Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1a i 2 w/w ustawy oraz art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2020) wyjaśnia, co następuje:

Pytania z dnia 24 stycznia 2021 r.

Pyt. 1

W wyjaśnieniach treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest mowa o wymianie opraw oświetleniowych natomiast w załączonej tabelce są przedstawione źródła światła. Proszę o sprecyzowanie co podlega wymianie.

Odp. 1

Zamawiający informuje, że wymianie podlegają zarówno źródła światła jak i oprawy oświetleniowe. Ze względu na brak możliwości wymiany w niektórych oprawy tylko i wyłącznie źródeł światła Zamawiający zdecydował o wymianie również opraw oświetleniowych.

Pyt. 2

Proszę o udostępnienie obliczeń które potwierdzą że po wymianie opraw/źródeł światła, natężenie światła w poszczególnych pomieszczeniach szkoły będzie zgodne z obowiązującymi przepisami.

Odp. 2

Zamawiający informuje, że nie dysponuje obliczeniami potwierdzającymi, że po wymianie opraw natężenie światła w poszczególnych pomieszczeniach będzie zgodne z przepisami. Zgodnie z przepisami wykonawca po wymianie źródeł światła i opraw oświetleniowych powinien przedstawić pomiary oświetlenia, potwierdzające spełnienie wymagań w zakresie natężenia oświetlenia.

Wójt Gminy Wojcieszków

/-/

Agnieszka Cieślak