



GMINA WOJCIESZKÓW

Ul. Kościelna 46, 21-411 Wojcieszków
woj. lubelskie
tel. 25 755 41 01, fax 25 623 97 97
www.wojcieszkow.pl
e-mail: urząd_gminy@wojcieszkow.pl

ING.271.6.2021.PG

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia większej niż progi unijne, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 129 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy, na dostawy pod nazwą:

Energia odnawialna dla Gminy Wojcieszków

W związku z otrzymaniem wniosku o wyjaśnienie Specyfikacji Warunków Zamówienia w w/w postępowaniu, w terminie określonym w art. 135 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 w/w ustawy wyjaśnia, co następuje:

Pytanie 1:

Czy zamawiający dopuszcza do zamówienia moduł Ethernet – posiadający wszelkie funkcjonalności jak opisane – jako odrębne urządzenie?

Odpowiedź 1:

Zamawiający informuje, że dopuszcza montaż modułu Ethernet jako odrębne urządzenie.

Pytanie 2:

Czy zamawiający potwierdza że płynne sterowanie drugim zaworem jest opcjonalne, płynne sterowanie drugim siłownikiem będzie opcjonalne poprzez dodatkowy moduł?

Odpowiedź 2:

Zamawiający informuje, że płynne sterowanie drugim zaworem jest opcjonalne.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuszcza do Zamówienia jako rozwiązanie równoważne zabezpieczenie termiczne kotła STB, które w sytuacji zadziałania ogranicznika STB wymagane jest ręczne uruchomienie kotła.

Odpowiedź 3:

Zamawiający informuje, że dopuszcza do Zamówienia zabezpieczenie termiczne kotła STB.

Pytanie 4:

Wnosimy o dopuszczenie kotłów bez wyłącznika krańcowego klapy zasobnika paliwa- zaproponowane kotły posiadają inne zabezpieczenia zapobiegające przedostaniu się żaru do zasobnika paliwa między innymi czujnik temperatury palnika oraz bezpieczną rurę spiralną, ponadto brak ciągłości między palnikiem a zasobnikiem (paliwo uniemożliwia przedostanie się ognia do podajnika paliwa)

Odpowiedź 4:

Zamawiający informuje, że ze względów bezpieczeństwa eksploatacyjnego pozostawia wyłącznik krańcowy klapy zasobnika paliwa

10 sierpnia 2021 r.

Data:.....

**Zastępca
Wójta Gminy Wojcieszków
Piotr Goławski**

/podpisano elektronicznie/

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego)