



GMINA WOJCIESZKÓW

Ul. Kościelna 46, 21-411 Wojcieszków
woj. lubelskie
tel. 25 755 41 01, fax 25 623 97 97
www.wojcieszkow.pl
e-mail: urząd_gminy@wojcieszkow.pl

ING.271.6.2021.PG

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia większej niż progi unijne, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 129 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy, na dostawy pod nazwą:

Energia odnawialna dla Gminy Wojcieszków

W związku z otrzymaniem wniosku o wyjaśnienie Specyfikacji Warunków Zamówienia w w/w postępowaniu, w terminie określonym w art. 135 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 w/w ustawy wyjaśnia, co następuje:

Pytanie 1:

Wg projektu umowy zamawiający przewidział realizację 703 instalacji solarnych w terminie 12 miesięcy, przy czym zastrzegł w paragrafie 4 umowy, że 240 instalacji należy wykonać do 30 listopada 2021r. Pragniemy zauważyć, że termin związania ofertą wynosi 90 dni czyli do 6 listopada 2021r. Z praktyki możemy stwierdzić, że rzadko zdarza się rozstrzygnięcie postępowania w terminie związania ofertą. Ponadto obecnie na rynku instalacyjnym uległ znacznie wydłużeniu termin dostaw urządzeń, który wynosi obecnie 2 do 3 miesięcy. W związku z powyższym wnosimy o rezygnację przez Zamawiającego z wymogu montażu 240 instalacji kolektorów słonecznych do 30 listopada 2021 z dochowaniem terminu realizacji całości zadania 12 miesięcy.

Odpowiedź 1:

Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie widzi potrzeby zmiany zapisów we wzorze umowy. W przypadku opóźnień, które wystąpiły z winy Zamawiającego, terminy umowne, zgodnie z zapisami zawartymi we wzorze umowy, mogą ulec zmianie.

Pytanie 2:

Czy po stronie Wykonawcy jest dostawa i montaż grzałki elektrycznej dla każdej instalacji solarnej?

Odpowiedź 2:

Zamawiający informuje, że dostawa i montaż grzałki elektrycznej instalacji solarnej wymagana będzie w przypadku zgłoszenia takiego zapotrzebowania przez użytkownika / właściciela nieruchomości. Koszt zakupu i montażu pokrywa użytkownik / właściciel nieruchomości.

Pytanie 3:

Po czyjej stronie jest wzmocnienie sygnału Internetu, Wykonawcy czy Użytkownika?

Odpowiedź 3:

Zamawiający informuje, że wzmocnienie sygnału internetowego leży po stronie Użytkownika.

Pytanie 4:

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z dokumentacją projektową zakres robót elektrycznych określony w pkt. 8.1 „Instalacja elektryczna” oraz w pkt.8.1.1 „Instalacja połączeń wyrównawczych i uziemiających”, jest po stronie Właściciela budynku.

Odpowiedź 4:

Zamawiający informuje, że zakres robót elektrycznych określony w pkt. 8.1 „Instalacja elektryczna” oraz w pkt.8.1.1 „Instalacja połączeń wyrównawczych i uziemiających” projektu budowlano - wykonawczego, jest po stronie Właściciela budynku.

Pytanie 5:

Prosimy o potwierdzenie, że po stronie Właściciela budynku jest doprowadzenie rurociągów instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody do pomieszczenia przewidzianego na węzeł solarny.

Odpowiedź 5:

Zamawiający informuje, że doprowadzenie instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej, cyrkulacyjnej i zimnej wody oraz podwójnego gniazda z uziemieniem do pomieszczenia, w którym zostanie zamontowany zasobnik i grupa pompowa, leży po stronie Użytkownika / właściciela nieruchomości.

10 sierpnia 2021 r.
Data:.....

Zastępca
Wójta Gminy Wojcieszków
Piotr Goławski
/podpisano elektronicznie/

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego)